

Zertifikat

Indoor Air Comfort Gold

Expona

Produkt

Objectflor Art & Design Belags GmbH, Wankelstraße 50, D-50996 Köln

Hersteller

Das Produkt wurde nach den Maßgaben des Indoor Air Comfort Gold Zertifizierungsprogramms von Eurofins, Version 3.1 (2011) erfolgreich geprüft. Dieses Zertifizierungsprogramm umfasst eine Prüfkammeruntersuchung auf Emission an VOC sowie ein Audit des Herstellwerks.


Die erfolgreiche Bewertung beruht auf folgenden Ergebnissen:

- Es wurden keine karzinogenen Stoffe, inkl. der 4 in Frankreich begrenzten KMR-Stoffe oberhalb ihrer Grenzwerte festgestellt.
- Formaldehyd lag unterhalb des Grenzwertes von $10 \mu\text{g}/\text{m}^3$.
- Die Summe der flüchtigen organischen Stoffe (TVOC) lag nach 3 Tagen unterhalb des Grenzwertes von $1.000 \mu\text{g}/\text{m}^3$ und nach 28 Tagen unterhalb von $160 \mu\text{g}/\text{m}^3$.
Das Produkt wurde gemäß der französischen VOC-Verordnung nach A+ eingestuft.
- Die Summe der SVOC nach 28 Tagen lag unterhalb des Grenzwertes von $30 \mu\text{g}/\text{m}^3$.
- Bewertung der VOC-Einzelstoffe: Die R-Werte nach 28 Tagen lagen sowohl nach der deutschen NIK-Werte-Liste als auch nach der französischen CLI-Liste unterhalb des Grenzwertes von 1.
Die Summe der VOC ohne deutschen NIK-Wert und der VOC ohne französischen CLI-Wert lagen beide unterhalb des Grenzwertes von $100 \mu\text{g}/\text{m}^3$.
- Das betriebliche Qualitätsmanagementsystem und die betriebliche Produktionskontrolle entsprachen den Anforderungen.
- Das Produkt erfüllt damit die Voraussetzungen für das Gütezeichen Indoor Air Comfort Gold.

Zertifikats-Nr.: 2012 - IACG - 42

Datum: 06. Juni 2012

Gültigkeit des Zertifikates: 06. Juni 2013


Director Certification Chemical Safety


General Manager

Eurofins Product Testing A/S
Tel. +45 70 22 42 76

ProductTesting@eurofins.com
www.product-testing.eurofins.com